

N-6000 智能型数字显示温度控制器 使用说明书

此产品使用前，请仔细阅读说明书，以便正确使用，并妥善保存，以便随时参考。

► 操作注意 ◀

断电后方可清洗仪表。

清除显示器上污渍请用软布或棉纸。

显示器易被划伤，禁止用硬物擦拭或触及。

禁止用螺丝刀或书写笔等硬物体操作面板按键，否则会损坏或划伤按键。

1. 产品确认

请参照下列代码表确认送达产品是否和您选定的型号完全一致。

■ 产品代码

N□—□□□□□—□□ □ □—□

① ②③④⑤⑥ ⑦⑧ ⑨

①面板尺寸代码（mm）

D: 96×96；E: 72×72

F: 96×48；G: 48×48

②型号代码

③控制模式代码

0: 位式控制(加热型) 4: 两位 PID 作用（加热型）

3: 时间比例(加热型) 7: 脉冲 PID 作用（加热型）

④报警输出代码

0: 无报警； 1: 上限偏差报警

2: 下限偏差报警 3: 上下限偏差报警（带保持）

4: 上限绝对值报警 5: 下限绝对值报警

6: 上下限偏差区间报警 7: 上下限偏差报警（无保持）

⑤输入代码

1: 热电偶 2: 热电阻

⑥输出类型代码

省略: 继电器输出

V: 逻辑输出(用于控制固态继电器 SSR)

M: 过零脉冲输出(用于控制双向可控硅)

G: 可控硅输出（直接带 300W 以下负载）

A: 大容量继电器输出(240VAC;16A)

⑦缺省: 单积分; -2: 双积分

⑧用户特殊订货代码

⑨传感器分度号和测量范围

K: 0-999℃; E: 0-600℃; J: 0-800℃;

Pt100: 0-99.9℃或-199-800℃; Cu50:0-99.9℃

2. 安装

2.1 注意事项

仪表安装于以下环境:

大气压力: 86…106KPa。

环境温度: 0…50℃。

相对湿度: 45…85RH%。

安装时应注意以下情况:

环境温度的急剧变化可能引起的结露。

腐蚀性、易燃气体。

直接震动或冲击主体结构。

水、油、化学品、烟雾或蒸汽污染。

过多的灰尘、盐份或金属粉末。

空调直吹。

阳光的直射。

热辐射积聚之处。

2.2 安装过程

(1)按照盘面开孔尺寸在盘面上打出用来安装仪表的

矩形方孔。多个仪表安装时，左右两孔间的距离

应大于 25mm; 上下两孔间的距离应大于 30mm。

(2)将仪表嵌入盘面开孔内。

(3)在仪表安装槽内插入安装支架。

(4)推紧安装支架，使仪表与盘面结合牢固，收紧螺

钉。


<附件>

安装支架 2 套，说明书一份

2.3 尺寸

外形与盘面开孔尺寸表:

单位:mm



型 号	面 板 尺 寸 H×B	壳 体 尺 寸 h×b×L	开 孔 尺 寸 h'×b'
ND	96×96	92×92×70	(92+1)×(92+1)
NE	72×72	68×68×70	(68+1)×(68+1)
NF	96×48	92×44×70	(92+1)×(44+1)
NG	48×48	44×44×100	(44+1)×(44+1)

2.4 主要技术性能

1) 测量精度: 0.5%±1dig。 2) 电源电压: 220VAC。 3) 环境温度: 0…50℃。 4) 模糊 PID 控制。

5) 产品符合“Q/SQG01-1999 智能型数字显示调节仪”标准的要求。

3. 接线

3.1 接线注意

(1) 热电偶输入，应使用对应的补偿导线。

(2) 输入信号线应远离仪表电源线，动力电源线和负荷线，以避免产生杂讯干扰。


3.2 接线端子

1) ND、E、F-6011; 6012; 6311; 6312; 6411; 6412;

ND、E、F-6001; 6002; 6302; 6301; 6401; 6402;


6401A: 接线端子

电源




2) ND、E、F-6401V; 6301V; 6001V

ND、E、F-6411V; 6311V; 6011V 接线端子




(3)ND、NE、NF-6701M 接线端子:




(4) NG-6011; 6012; 6311; 6411; 6412 接线端子;

注: NG-6001; 6002; 6301; 6302; 6401; 6402; 无报警 (ALM) 输出




(5) NG-6011V; 6311V; 6411V; 6001V; 6301V; 6401V


接线端子:



(6) NG-6701; 6702 型触发双向控硅仪表(48×48)



4.面板布置说明



① (PV) 显示器 (红)

- 显示测量值。
- 根据仪表状态显示各类提示符。

②给定值 (SV) 显示器 (绿)

- 显示给定值。
- 根据仪表状态显示各类参数。

③指示灯

- 自整定指示灯 (AT) (绿) 工作输出时闪烁。
- 控制输出灯 (OUT) (绿) 工作输出时亮。
- 报警输出灯 (ALM) (红) 工作输出时亮。

④功能键

- 参数的调出, 参数的修改确认。

⑤、⑥数字调整键

- 用于调整数字。

5.操作

5.1 各功能的调出顺序

- 仪表通电后, 上排显示 InP, 下排显示分度号, 表示输入类型。经过 4 秒钟后, 上排显示量程上限, 下排显示量程下限, 表示测量范围。再经过 4 秒钟后, 上排显示测量值, 下排显示设定值, 进入正常工作状态。
- 温度的设定: 按 键, 上排显示 SP。按 或 键, 使下排显示为所需要的值。再按 键回到标准模式。
- 控制参数的设定: 按 键 4 秒钟以上, 上排显示控制参数的提示符 (详见控制参数一览表), 按 或 键, 使下排显示为所需要的值。继续按 键, 上排依次显示各参数的提示符, 按 或 键, 使各控制参数为所需要的值。再按 键 4 秒钟以上, 回到标准模式。(无键按下 1 分钟后自动返回到标准模式)
- 若红色显示的下边出现 ooo 则说明热电偶接反, 上边出现 ooo 则说明热电偶开路或温度超过测量范围。
- 仪表控制参数的自整定功能: 按 键 20 秒后 AT 灯闪烁, 仪表开始自整定, 温度经过一到二次波动后自整定结束, AT 灯灭。仪表将以新的控制参数进行控制, 并永久保存。

5.2 各功能参数一览表:

提示符	名称	设定范围	说明	初始值
AL1	报警 1 设置	-199...量程上限℃	报警 1 设定, 报警不灵敏区为 0.4 固定值	50 或 50.0
P	比例带	0...300℃	比例作用调节, P 越大比例作用越小, 系统增益越低, P=0 位式控制, ArH 为不灵敏区上限, ArL 为不灵敏区下限	30 或 30.0
I	积分时间	0...999 秒	积分作用时间常数, I 越大, 积分作用越弱, I=0 PD 控制, Ar 为消除静差再设定	240
d	微分时间	0...999 秒	微分作用时间常数, D 越大, 微分作用越强, 并可克服超调, D=0 PI 控制	60
Ar	过冲抑制 (比例再设定 位式不灵敏区)	0(0.0)~100%(100.0%)	PID: 用于抑制超调, Ar 确定为: 1.5~2 倍的稳态输出占空比; PD: 用于时间比例再设定; 位式控制: Ar 分解为 ArH 和 ArL, ArH 为不灵敏区上限, ArL 为不灵敏区下限。	100
T	控制周期	1...100 秒	继电器输出≤20s, SSR 和可控硅开关≤2s, 连续输出 T 为 1s, 仅作用于加热侧	20
Pb	过程值偏置	-10 (-10.0) ~ 10 (10.0) ℃	用于修正由传感器、热电偶补偿导线所产生的测量误差	0 或 0.0
LCK	密码锁	000, 001, 002	000: 所有参数均能改变 001: 只有设定值能改变 002: 所有参数均不能改变	000

6.仪表维修和保存

- 仪表自开票之日起十八个月内, 因制造质量发生故障由本厂负责全面保修, 因使用不当而造成损坏的则本厂酌收修理成本费, 本厂仪表终身维修。
- 仪表应在包装齐全的情况下存放在干燥通风、无腐蚀性气体的场合。

上海亚泰仪表有限公司

地址: 上海市四川北路 1851 号 8 楼
电话: 021-51053127 51053128
电子邮件: yatai@yatai.sh.cn

邮编: 200081
传真: 51053123
Ng: 20140423